Door Huurder
inrichting horeca inventaris ter indicatie

Definitieve Plattegrond indeling nader te bepalen in de bouwteamfase

Algemeen:
- PEIL=0 is 0,7 M +NAP
Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica conform rapport:
- Royal Haskoning DHV
Constructie conform berekeningen en tekeningen constructeur:
- LUNING
Installaties conform berekeningen en tekeningen installateur:
- Royal Haskoning DHV
Ontwerp landschap conform rapportages en tekeningen:
- Delva Landscape Architects

Bouwbesluit 2012:
- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)
- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23
- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20
- Detallering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongevierte), Art 3.114 t.m 3.116
- Electrische installatie conform NEN 1010 voor laagspanning
- Electrische installatie conform NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie conform NEN 1078
- Drinkwatervoorziening conform NEN 1006
- Warmwatervoorziening conform NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater conform NEN 3215
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen conform NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht conform NEN 2778
- Volumestromen en thermisch comfort ventilatievoorzieningen conform NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel conform NEN 2757
- Rc-waarden conform details

Minimale eisen trappen trappen (dimensionering cf. tekening):

leuningen:	800 tot 1000+ tov. voorkant trede		
balustrade:	min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.) min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.) tussenruimte spijlen max. 100 mm geen opstapmogelijkheid tussen 200 tot 700+ vloerpeil		
bordes:	min. 800x800		
hoogte:	max. 4000 mm zonder tussenbordes		
	Woonfunctie	Andere gebruiksfunctie/noodtrap	
aantrede:	min. 230 mm	aantrede:	min. 185 mm
optrede:	max. 188 mm	optrede:	max. 210 mm
breedte:	min. 850 mm	breedte:	min. 850 mm

Renvooien

Brand

— · — · —120— · — · —	120 min WBDBO
— · — · —90— · — · —	90 min WBDBO
— · — · —60— · — · —	60 min WBDBO
— · — · —30— · — · —	30 min WBDBO
——×——	30 min
——×——	30 min zelfsluitend
——××——	60 min
——××——	60 min zelfsluitend
——⌒——	zelfsluitend
	vluchtroute
	vluchtrichting
SMC	brandmeldcentrale
	brandtelefoon
NV	noodverlichting
SM	brandmelder
	kleefmagneet
	lift niet gebruiken
	brandweerlift
	verzamelplaats
	vluchttrappenhuis
	brandslanghaspel
	bluskleding
	draagbaar blustoestel
VT	Vluchtdeur cf. art. 7.12 bouwbesluit

Wanden

	Metalstud, 100mm
	Metalstud, 125mm
	HSB, 170mm
	HSB, 270mm

Vloeren

	PS renovatievloer, 300mm
	Verdiepingsvloer, houten balklaag
	Dak

WijzID	Wijziging	Datum
W-01	Wijziging contour vlonder	28/11/2023
W-02	Vluchtdeur cf. art. 7.12 bouwbesluit	

POWERHOUSE

Project
2031 Koekamp

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer

Fase
Omgevingsvergunning

Status
CONCEPT

Formaat

Schaal
1:100

Datum
28-11-2023

Revisie Datum
-

Onderwerp
Begane grond

OV.100



Algemeen:
- PEIL=0 is 0,7 M +NAP
Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica conform rapport:
- Royal Haskoning DHV
Constructie conform berekeningen en tekeningen constructeur:
- LUNING
Installaties conform berekeningen en tekeningen installateur:
- Royal Haskoning DHV
Ontwerp landschap conform rapportages en tekeningen:
- Delva Landscape Architects

Bouwbesluit 2012:
- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)
- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23
- Afschеidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116
- Electrische installatie conform NEN 1010 voor laagspanning
- Electrische installatie conform NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie conform NEN 1078
- Drinkwatervoorziening conform NEN 1006
- Warmwatervoorziening conform NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater conform NEN 3215
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding bluismiddelen conform NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht conform NEN 2778
- Volumestromen en thermisch comfort ventilatievoorzieningen conform NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel conform NEN 2757
- Rc-waarden conform details

Minimale eisen trappen trappen (dimensionering cf. tekening):

leuningen:	800 tot 1000+ tov. voorkant trede	
balustrade:	min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)	
	min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)	
	tussenruimte spijlen max. 100 mm	
	geen opstapmogelijkheid tussen 200 tot 700+ vloerpeil	
bordes:	min. 800x800	
hoogte:	max. 4000 mm zonder tussenbordes	
	Woonfunctie	Andere gebruiksfunctie/noodtrap
aantrede:	min. 230 mm	aantrede: min. 185 mm
optrede:	max. 188 mm	optrede: max. 210 mm
breedte:	min. 850 mm	breedte: min. 850 mm

Renvooien

Brand
- 120 min WBDBO
- 90 min WBDBO
- 60 min WBDBO
- 30 min WBDBO
- 30 min
- 30 min zelfsluitend
- 60 min
- 60 min zelfsluitend
- zelfsluitend
- vluchtroute
- vluchtrichting
- SMC brandmeldcentrale
- brandtelefoon
- NV noodverlichting
- SM brandmelder
- kleefmagneet
- lift niet gebruiken
- brandweerlift
- verzamelplaats
- vluchttrappenhuis
- brandslanghaspel
- D blusleiding
- draagbaar blustoestel
- VT Vluchtdeur cf. art. 7.12 bouwbesluit

Wanden
- Metalstud, 100mm
- Metalstud, 125mm
- HSB, 170mm
- HSB, 270mm

Vloeren
- PS renovatievloer, 300mm
- Verdiepingsvloer, houten balklaag
- Dak

WijzID	Wijziging	Datum
W-03	Wijzing detail dakgoot	
W-05	Aanduiding lucht aan- en afvoer	28/11/2023
W-06	Aanduiding ontspanningsleiding	

POWERHOUSE

Project
2031 Koekamp

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer

Fase
Omgevingsvergunning

Status
CONCEPT

Formaat

Schaal
1:100

Datum
28-11-2023

Revisie Datum
-

Onderwerp
Eerste verdieping

OV.101



Algemeen:
- PEIL=0 is 0,7 M +NAP
Alle maten in het werk te controleren

Bouwfysica conform rapport:
- Royal Haskoning DHV
Constructie conform berekeningen en tekeningen constructeur:
- LUNING
Installaties conform berekeningen en tekeningen installateur:
- Royal Haskoning DHV
Ontwerp landschap conform rapportages en tekeningen:
- Delva Landscape Architects

Bouwbesluit 2012:
- Trappen voldoen aan Art. 2.33 t/m 2.36 (zie hieronder)
- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.22-23
- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 2.18 t/m 2.20
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 3.17 (Bescherming tegen ongedierte), Art 3.114 t.m 3.116
- Electrische installatie conform NEN 1010 voor laagspanning
- Electrische installatie conform NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie conform NEN 1078
- Drinkwatervoorziening conform NEN 1006
- Warmwatervoorziening conform NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater conform NEN 3215
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen conform NEN 3011
- Scheidingsconstructies van sanitaire ruimten waterdicht conform NEN 2778
- Volumestromen en thermisch comfort ventilatievoorzieningen conform NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel conform NEN 2757
- Rc-waarden conform details

Minimale eisen trappen trappen (dimensionering cf. tekening):

leuningen:	800 tot 1000+ tov. voorkant trede		
balustrade:	min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)		
	min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)		
	tussenruimte spijlen max. 100 mm		
	geen opstapmogelijkheid tussen 200 tot 700+ vloerpeil		
bordes:	min. 800x800		
hoogte:	max. 4000 mm zonder tussenbordes		
	Woonfunctie	Andere gebruiksfunctie/noodtrap	
aantrede:	min. 230 mm	aantrede:	min. 185 mm
optrede:	max. 188 mm	optrede:	max. 210 mm
breedte:	min. 850 mm	breedte:	min. 850 mm

Renvooien

Brand

- 120 min WBDBO
- 90 min WBDBO
- 60 min WBDBO
- 30 min WBDBO
- 30 min
- 30 min zelfsluitend
- 60 min
- 60 min zelfsluitend
- zelfsluitend
- vluchtroute
- vluchtrichting
- BMC brandmeldcentrale
- brandtelefoon
- NV noodverlichting
- BM brandmelder
- kleefmagneet
- lift niet gebruiken
- brandweerlift
- verzamelplaats
- vluchttrappenhuis
- brandslanghaspel
- B blusleiding
- draagbaar blustoestel
- VT Vluchtdeur cf. art. 7.12 bouwbesluit

Wanden

- Metalstud, 100mm
- Metalstud, 125mm
- HSB, 170mm
- HSB, 270mm

Vloeren

- PS renovatievloer, 300mm
- Verdiepingsvloer, houten balklaag
- Dak

WijzID	Wijziging	Datum
W-05	Aanduiding lucht aan- en afvoer	Work in Progress
W-06	Aanduiding ontspanningsleiding	

POWERHOUSE

N

Project 2031 Koekamp	Opdrachtgever Staatsbosbeheer
Fase Omgevingsvergunning	Status CONCEPT
Formaat	Schaal 1:100
Datum 28-11-2023	Revisie Datum -
Onderwerp Dak	OV.102